

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
«Верхнепотаповская средняя
общеобразовательная школа»
(МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»)
347279, Ростовская область
Константиновский район
х. Верхнепотапов ул. Школьная, 24
тел./факс: 54-1-48
e-mail: uchka@mail.ru
ОКПО 46577727, ОГРН 1026103292918,
ИНН/КПП 6116006891/611601001
от 11.10.2022 № 103
на №8 от «24» февраля 2021г

Начальнику Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области
в Цимлянском, Волгодонском,
Семикаракорском, Константиновском,
Мартыновском районах
В.А Гордееву

На основании предписания №8 от 24.02.2021 МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», расположенного по адресу: Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, 24 были приняты меры по устранению санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, а именно:

-проведены работы в помещении для мытья рук в здании столовой. Стена, на которой закреплены раковины, вновь отштукатурена и полностью ликвидированы грибковые поражения и следы замачивания стены. (фото прилагается)

-вокруг здания столовой возведена новая отмостка. (фото прилагается)

Не в полной мере выполнен пункт 2 предписания №8 от 24.02.2021. МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» провело ревизию системы канализации от раковин, установленных в здании столовой, в помещении для мытья рук. Но ревизия не дала возможности полностью обеспечить беспрепятственный сход канализационных вод в выгребную яму. Необходима полная замена всей канализационной системы на новую систему от раковин, установленных в здании столовой до выгребной ямы.

В связи с чем, МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» неоднократно делала заявку в МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», на устранение перечисленных выше нарушения. (заявки прилагаются)

Директор
МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»



[Handwritten signature]

О. А. Анисимова

54-1-48
О. А. Анисимова