



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ростовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Отделение надзорной деятельности по Константиновскому району управления надзорной  
деятельности Главного управления МЧС России по Ростовской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

347250, Ростовская область, г. Константиновск, ул. Комарова, 65

тел. 8 (863 93) 2-18-81, E-mail: 59gpn\_rnd@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

### Предписание № 27/1/17 ✓

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

#### Филиал МБОУ "Верхнепотаповская СОШ" Базковская НОШ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Начальника отделения НД по Константиновскому району УНД  
Главного управления МЧС России по РО майора вн. службы Кемен К.П. № 27 – 59 от 20.02.2014 г.  
(наименование органа ГПН)

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О  
пожарной безопасности» с 11 часов 30 минут «19» марта 2014 года до 12 часов 30 минут  
«19» марта 2014 г., проведена проверка Дознавателем ОНД по Константиновскому району  
Горбачевым Д.Н. в отношении филиала МБОУ "Верхнепотаповская СОШ" Базковская  
НОШ, по адресу: Ростовская область, Константиновский р-н, х. Базки, ул. Пушкина, № 3.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)  
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ "Верхнепотаповская СОШ" Анисимовой Ольгой  
Александровной; заведующим филиалом МБОУ "Верхнепотаповская СОШ" Базковская  
НОШ Небылицыной Еленой Викторовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О  
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных  
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отмет (подпись выполнен и (указывае только выполнене)
1	2	3	4	5
1	Руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной	ПП №390 от 25.04.2012г. п.2	20.04.2014	

	безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации			
2	Не в полном объеме нанесены на корпус огнетушителей порядковые номера белой краской	ПП №390 от 25.04.2012г. п.475	20.04.2014	
3	Ответственным за пожарную безопасность Небылициной Е.В. не пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума	ПП №390 от 25.04.2012г. п.3	20.04.2014	
4	Не обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре	ПП №390 от 25.04.2012г. п.12	20.04.2014	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД по Константиновскому р-ну Горбачев Д.Н.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

19 03 по пожарному надзору)  
2014 г.

Предписание для исполнения получил:

19 03  
(подпись)  
2014 г.

/директор Анисимова О.А./  
(должность, фамилия, инициалы)





**МЧС РОССИИ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ  
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  
КОНСТАНТИНОВСКОМУ РАЙОНУ  
ул. Комарова, 65, г. Константиновск  
Ростовская область, 347250  
Телефон: (863 93) 2-18-81  
E-mail: 59gpn\_rnd@mail.ru

«11» 03 2014 г. № 74

МБОУ "Верхнепотаповская СОШ"  
Ростовская обл., Константиновский  
район, х. Базки, ул. Пушкина, № 3

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 210 – 39/2014/5**

об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения

«11» 03 2014 г.  
(дата)

г. Константиновск  
(город, село, район)

Начальник отделения НД управления НД – главный государственный инспектор  
Константиновского района по пожарному надзору майор внутренней службы Кемен  
Константин Петрович  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 210 – 39/2014 от  
«19» 03 2014 г., в отношении юридического лица: МБОУ "Верхнепотаповская  
СОШ".

(фамилия, имя, отчество виновного лица)

**УСТАНОВИЛ:**

«19» 03 2014 года проведена проверка в отношении филиала МБОУ "Верхнепотаповская  
СОШ" Кременская НОШ по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте,  
расположенном по адресу: Ростовская область, Константиновский район, х. Кременской ул.  
Московская, № 8.

В ходе проведенной проверки были выявлены нарушения норм и правил пожарной  
безопасности. За допущенные нарушения требований пожарной безопасности в период  
проведения проверки к административной ответственности в соответствии с требованиями  
статьи 20.4 КоАП России привлечено юридическое лицо.

Анализ выявленных нарушений требований пожарной безопасности и предложенных  
предписанием мероприятий по их устранению свидетельствует о недостатках в обеспечении  
пожарной безопасности объекта защиты - Филиал МБОУ "Верхнепотаповская СОШ"  
Кременская НОШ, а именно:

1. Руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, чем нарушены правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г. п.2

2. Не в полном объеме нанесены на корпус огнетушителей порядковые номера белой краской, чем нарушены правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г. п.475
3. Ответственным за пожарную безопасность Сорокиной В.А. не пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума, чем нарушены правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г. п.3
4. Не обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, чем нарушены правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г. п. 12

Таким образом, причинами и условиями, способствующими совершению указанных административных правонарушений, является недостаточно жесткая и принципиальная позиция руководства по принятию мер организационного характера, направленных на обеспечение всего объекта вышеуказанными системами противопожарной защиты.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации  
(указываются номера статей и

об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

**Вам необходимо:**

*Рассмотреть данное представление в течение месяца со дня его получения и сообщить в отделение надзорной деятельности по Константиновскому району о принятых мерах, направленных на обеспечение пожарной безопасности в филиале МБОУ "Верхнепотановская СОШ" Кременская НОШ.*

*Информирую также о том, что неисполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии с действующим административным законодательством.*

**Начальник ОНД по Константиновскому району УНД ГУ МЧС России по РО**



**(Кемен К.П.)**  
(расшифровка подписи)

Представление получил (а) 11.03.14  
(дата, подпись)

**(директор Анисимова О.А.)**  
(должность, ФИО)

Представление  
направлено \_\_\_\_\_

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)